（別紙様式２）

令和7年度　浜田漁港共同浄化施設排水処理状況報告書

１．流入原水

月	4		5		6		7		8		9		１０		１１		１２		1		2		3	
項目　日	24		19		24																			
ＰＨ	6.3		6		6.2																			
ＢＯＤ																								
ＣＯＤ	800		700		800																			
ＳＳ	2000		2000		2300																			
ｎ－ヘキサン抽出物質量																								
大腸菌群数（個/ｍｌ）																								
排水量（月間）	12,114		9,371		8,707																			

２．処理水

月	4		5		6		7		8		9		１０		１１		１２		1		2		3	
項目　日	24		19		24																			
ＰＨ	6.9		7.2		7.0																			
ＢＯＤ																								
ＣＯＤ	20		30		40																			
ＳＳ	20		30		30																			
ｎ－ヘキサン抽出物質量																								
大腸菌群数（個/ｍｌ）																								